

LEGENDA:

- **PROJ. INSTALACJA C.O. - RURY Cu**
- PROJ. INSTALACJA GAZOWA - RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU ŁĄCZONE PRZEZ SPAWANIE
- 1 PROJ. PION C.O.

UWAGA:

W ISTNIEJĄCEJ SZAFCE GAZOWEJ WYKONAĆ UKŁAD REDUKCYJNO-POMIAROWY Z GAZOWMIERZEM G10 Z REJESTRATOREM IMPULSÓW ORAZ REDUKTOREM CIŚNIENIA FE25 NA ODEJŚCIU NA KOTŁOWNIĘ ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY MAG-1

NA PODEJŚCIACH DO PIONÓW C.O. ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCIAJĄCE

ODPŁYW Z ODWODNIENIA LINIOWEGO WŁĄCZYĆ DO STUDNI Z POMPĄ ODWADNIAJĄCĄ

ODPŁYW ZE STUDNI Z POMPĄ ODWADNIAJĄCĄ WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W PIWNICY

TERMOSTATYKA
Biuro Projektów
Piotr Kończak
Ul. Brzozowa 13B
73-108 Morzyczyn
tel. 0502 441 806
e-mail: pkonciak@wp.pl
NIP: 854-201-37-53

RYSUNEK:	RZUT PIWNICY - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Z ROZPROWADZENIEM INSTALACJI C.O.	
TEMAT:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacją źródła wytwarzania ciepła	
ADRES	ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo	DATA 09.2011
INWESTOR	Gmina Wierzchowo ul. Długa 29, 78 - 530 Wierzchowo	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Kończak upr. ZAP/0105/PWOS/09	RYS. NR 1
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Banasik upr. ZAP/0013/PWOS/04	

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim