



LEGENDA

- 1 Konsola sterownicza Diematic iSystem
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 1.1 Czujnik temperatury
YDY2x1mm² w korytku kabł.
- ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
YDY2x1mm² w korytku kabł.
- HP Pompa obiegowa 50W/230V
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 2 Kocioł gazowy
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 3 MAG-1
YDY3x2,5mm² w korytku kabł.
- 4 Moduł sterujący MD-2.Z
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 5 Detektor metanu DEX-1
YDY4x1mm² w korytku kabł.
- 6 Lampka ostrzegawcza S-3 koloru pomarańczowego
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 7 Syrena LD-2
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 8 Pompa brudnej wody 480W/230V
YDY3x1,5mm² w korytku kabł.
- 9 Przepływowy podgrzewacz wody
YDY3x2,5mm² w korytku kabł.
- WYM. OPRAWA JARZENIOWA
IP44 NEPTUN2 2x36W
ZAPŁON ELEKTRONICZNY
- WYM. GNIAZDO WTYKOWE
2x10A/Z SZCZELNE
- WYM. PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY
- WYM. WYŁĄCZNIK 1-BIEG SZCZELNY
- WYM. OPRAWA PLAFONIERA 2x18W
- WYM. OPRAWA PLAFONIERA 2x18W

GIMNAZJUM
RZUT KOTŁOWNI SKALA 1:50

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WIERZCHOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA WIERZCHOWO UL. DŁUGA 26a				
Rodzaj opracowania INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		09.2011	Skala 1:50
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 2
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.STRĄCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			