



LEGENDA

- 1 Konsola sterownicza Diematic iSystem  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 1.1 Czujnik temperatury  
YDY2x1mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 1.2 Czujnik temperatury  
YDY2x1mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 1.3 Czujnik temperatury zewnętrznej  
YDY2x1mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 2 Pompa obiegowa c.o. 50W/230V  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 3 Pompa obiegowa c.o. 50W/230V  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 4 Pompa obiegowa kotła 50W/230V  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 5 Siłownik  
YDY4x1mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 6 Siłownik  
YDY4x1mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 7 Moduł sterujący MD-2.Z  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 7.1 Detektor metanu DEX-1  
YDY4x1mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 7.2 Syrena  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 7.3 Lampka ostrzegawcza  
koloru pomarańczowego  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 7.4 MAG-1  
YDY3x2,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.
- 8 Pompa brudnej wody 480W/230V  
YDY3x1,5mm<sup>2</sup> w korytku kabł.

- WYM. OPRAWA JARZENIOWA  
IP44 NEPTUN2 2x36W  
ZAPŁON ELEKTRONICZNY
- WYM. OPRAWA PLAFONIERA 2x18W
- WYM. GNIAZDO WTYKOWE  
2x10A/Z SZCZELNE
- WYM. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. SZCZELNY

RZUT KOTŁOWNI SKALA 1:50

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIERZCHOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA WIERZCHOWO UL. DŁUGA 29				
Rodzaj opracowania INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		09.2011	Skala 1:50
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 1
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.STRĄCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			