

LEGENDA

1 REGULATOR ESTYMA
YDY3x1,5mm² w korytku

1.1 REGULATOR DOSTARCZANY RAZEM Z KOTŁEM
YDY3x1,5mm² w korytku

2 POMPA OBIEGU KOTŁA
YDY3x1,5mm² w korytku

2.1 CZUJNIK TEMPERATURY
YDY2x1mm² w korytku

3 POMPA OBIEGOWA C.O.
YDY3x1,5mm² w korytku

3.1 CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
YDY2x1mm² w korytku

3.2 TERMOMETR
YDY2x1mm² w korytku

4 POMPA OBIEGOWA C.O.
YDY3x1,5mm² w korytku

4.1 CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
YDY2x1mm² w korytku

4.2 TERMOMETR
YDY2x1mm² w korytku

5 POMPA OBIEGOWA C.O.
YDY3x1,5mm² w korytku

5.1 CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
YDY2x1mm² w korytku

5.2 TERMOMETR
YDY2x1mm² w korytku

8 SIŁOWNIK LINIOWY
YDY4x1mm² w korytku

8.1 CZUJNIK
YDY2x1mm² w korytku

9 SIŁOWNIK LINIOWY
YDY4x1mm² w korytku

9.1 CZUJNIK
YDY2x1mm² w korytku

10 SIŁOWNIK LINIOWY
YDY4x1mm² w korytku

10.1 CZUJNIK
YDY2x1mm² w korytku

11 POMPA BRUDNEJ WODY
YDY3x1,5mm² + RL-22 p.b.

12 POMPA PODMIESZANIA
YDY3x1,5mm² w korytku

AFT CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
USYTUOWANY OD STRONY PÓŁNOCNEJ
LUB WSCHODNIEJ NA WYS. 2,5m OD TERENU

WYM. OPRAWA JARZENIOWA
IP44 NEPTUN2 2x36W
ZAPŁON ELEKTRONICZNY

WYM. OPRAWA KANAŁOWA ŻEL. DO 100W

WYM. GNIAZDO WTYKOWE
2x16A/Z SZCZELNE

WYM. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. SZCZELNY

WYM. PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY

RZUT KOTŁOWNI SKALA 1:75

0BIEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA ŚWIERCZYNA DZ. NR 257/4			
Rodzaj opracowania	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		09.2011	Skala 1:75
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 1
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.STRĄCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			