



DOBRANE URZĄDZENIA WSKAZANO JAKO PRZYKŁADOWE
ZAMIENNIKI NALEŻY STOSOWAĆ O TAKICH SANYCH PARAMETRACH

Legenda:

- instalacja c.o. – zasilanie
- instalacja c.o. – powrót
- odpływ wody po chłodzeniu
- instalacja wody zimnej do chłodzenia

- KOCIOŁ NA PELLET BIOLINE AQUA PROFESSIONAL O MOCY Q=150 KW
- POMPA OBIEGU KOTŁA – MAGNA 40–60 F
- POMPA OBIEGOWA C.O. – ALPHA2 32–40
- POMPA OBIEGOWA C.O. – MAGNA 32–60
- POMPA OBIEGOWA C.O. – ALPHA2 25–40
- WARTOWNIK Z FUNKCJĄ ZWROTNICY HYDRAULICZNEJ MH65 MEIBES
- NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE REFLEX N200
- ZAWÓR TRÓJDROŻNY MIESZAJĄCY DN20 Z SIŁOWNIKIEM
- ZAWÓR TRÓJDROŻNY MIESZAJĄCY DN50 Z SIŁOWNIKIEM
- ZAWÓR TRÓJDROŻNY MIESZAJĄCY DN20 Z SIŁOWNIKIEM
- ROZDZIELACZ MGV65 MEIBES– 3 OBIEGI
- POMPA PODMIESZANIA
- CZUJNIK PRZYLGWY
- ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SYR 3065

- ATF CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
TF CZUJNIK TEMPERATURY KOTŁA
ZB ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915 1”/ 1/1/4”
FB CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
zawór kulowy
zawór ze złączką do węża
zawór zwrotny
termometr
manometr