


SCHEMAT STEROWANIA I AUTOMATYKI KOTŁOWNI
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY J_{Δn}30mA
OCHRONNIK PRZEPięCIOWY

UWAGA
W czasie ułatniania się gazu
MD-2.Z odcinie energię elektryczną w kotłowni



GIMNAZJUM

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WIERZCHOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA WIERZCHOWO UL. DŁUGA 26a				
Rodzaj opracowania SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI				
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		09.2011	Skala
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 6
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.STRĄCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			