



#### LEGENDA

- WYM. OPRAWA JARZENIOWA  
IP44 NEPTUN2 2x36W  
ZAPŁON ELEKTRONICZNY
- WYM. OPRAWA PLAFONIERA 2x18W
- WYM. GNIAZDO WTYKOWE  
2x16A/Z SZCZELNE
- WYM. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. SZCZELNY
- WYM. PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY

PAWILON-CZĘŚĆ D  
RZUT KOTŁOWNI SKALA 1:50

#### UWAGA

Na istniejącej tablicy w pawilonie należy zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy typu P312-30mA/B10A dla zasilenia pieca c.o. w pawilonie

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WIERZCHOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA WIERZCHOWO UL. DŁUGA 26a				
Rodzaj opracowania INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		09.2011	Skala 1:50
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 3
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.STRĄCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			