

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : www.bip.wierzchowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 241186-2013 z dnia 24.06.2013r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Czy Zamawiający posiada załączniki do oferty w formie edytowalnej? Jeśli tak , to prosimy o zamieszczenie ich na stronie Zamawiającego.

Odp.

Tak – posiada, załączniki w formie edytowalnej umieszczone zostaną na stronie Zamawiającego.

2. Czy w przypadku, jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, powinien załączyć do oferty, poza pisemnym zobowiązaniem tego podmiotu, dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w rozdziale VII pkt 1.1 ppkt 1)-3) SIWZ?

Odp.

Nie, wymienione dokumenty składają tylko Wykonawcy składający ofertę (samodzielnie lub wspólnie).

3. Zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ Zamawiający wymaga aby wykonawcy wykazali się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł każda. Czy Zamawiający rozumie przez to wykonanie w obrębie jednego zadania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości zadania 1,2 mln zł (x2), czy też uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże min 2 referencje na wykonanie : sieci wodociągowej o wartości 1,2 mln **i/lub** kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości 1,2 mln zł (w obrębie dwóch zadań)?

Odp.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże min 2 referencje na wykonanie : sieci wodociągowej o wartości 1,2 mln **i/lub** kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości 1,2 mln zł (w obrębie jednego lub dwóch zadań).

4. Zgodnie z Projektem budowlanym na przyłączach kanalizacyjnych należy zastosować studnie betonowe Fi 1000 mm, natomiast zgodnie z przedmiarem robót (Przyłącza kanalizacyjne – Otrzep) występują studnie betonowe Fi 1200 mm. Prosimy o sprecyzowanie tej rozbieżności.

Odp.

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Podstawowymi dokumentami są projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Do wykonania zadania należy przyjąć studnie zgodne z projektem budowlanym.

5. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do przedmiaru robót (podstawa kosztorysowa , ilość, jednostka) gdyż wg naszego programu kosztorysowego np. jednostką obmiarową przy pozycji dotyczącej dezynfekcji wodociągu jest odcinek 200 m, a nie jak u Zamawiającego 500m, przez co zmieni się ilość prób?

Odp.

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Do wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca ma obowiązek opierać się na dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – czyli może dostosować załączony przedmiar do własnych potrzeb).

6. Prosimy o sprecyzowanie średnicy studzienek systemowych, jakie należy wykonać na zewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych w m. Otrzep gdyż w przedmiarze robót i Projekcie budowlanym podany jest przedział Fi 315 – 425 mm.

Odp.

Należy przyjąć średnice studzienek 425 mm.

7. Zamawiający nie sprecyzował ile osi ma posiadać wóz asenizacyjny?


Odp.

Wóz asenizacyjny tandem (4 koła).

8. Zamawiający nie sprecyzował warunków serwisowania. W celu zminimalizowania kosztów serwisowania i napraw sprzętu czy nie byłoby zasadne aby serwis i naprawy zakupionego sprzętu sprawował autoryzowany dealer znajdujący się w odległości max. 30 km od siedziby Zamawiającego?

Odp.

Przeglądy gwarancyjne na terenie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia napraw – w okresie gwarancyjnym - należy je wykonać na koszt Wykonawcy i w jego siedzibie.


mgr inż. Jan Szewczyk