

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : [www.bip.wierzchowo.pl](http://www.bip.wierzchowo.pl)

---

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo**

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 24 - 2013 z dnia 02.01.2013r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

Proszę o podanie dokładnego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz szczegółów dotyczących umeblowania (wymiar, rodzaj).

Odp.

Stolarka okienna:

- okno dachowe drewniane 78x118 sztuk 5.

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wewnętrzne płytowe o wymiarach 90x200 (wymiar w świetle ościeżnicy) szt. 6, z ościeżnicami metalowymi (3 szt. drzwi lewe, 3 szt. drzwi prawe). Drzwi w kolorze buk.

- wrota stalowe do garażu ppoż. segmentowe podnoszone do góry o wymiarze 300cm x 275cm. Segmenty stalowe ocynkowane ogniowo wypełnione pianką poliuretanową o grubości min. 42mm o współczynniku przenikania ciepła co najmniej  $k = 0,5 \text{ W/m}^2$ . Kolor segmentów czerwony. Jeden segment bramy z przeszkleniami. Brama wyposażona w drzwi przejściowe.

- wrota stalowe do garażu ppoż. segmentowe podnoszone do góry o wymiarze 250cm x 250cm. Segmenty stalowe ocynkowane ogniowo wypełnione pianką poliuretanową o grubości min. 42mm o współczynniku przenikania ciepła co najmniej  $k = 0,5 \text{ W/m}^2$ . Kolor segmentów czerwony. Jeden segment bramy z przeszkleniami. Brama wyposażona w drzwi przejściowe.

Umeblowanie:

Odp.

Szczegóły dotyczące umeblowania zamieszczone zostały w wyjaśnieniach do SIWZ na stronie [www.bip.wierzchowo.pl](http://www.bip.wierzchowo.pl)

Wójt Gminy Wierzchowo