

Wierzchowo, dnia 07.07.2011r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : bip.wierzchowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**„WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w miejscowości
Wierzchowo działki nr 558/1, 731/1, 553/10**

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 172742-2011
z dnia 27.06.2011

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

1. „Zamawiający projekcie podaje, że wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej ma być w kolorze trawy czyli zielone. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienie konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w projekcie z granulatu gumowego w kolorze trawy na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Odp. wypełnienie traw należy wykonać zgodnie z zapisem zamieszczonym w SIWZ, tj. zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd. Zapis w projekcie zostanie zmieniony.

2. „Czy warstwę dolną traktować jako pospółka o frakcji 0-31,5 mm czy też jako piasek, oraz czy do kosztorysowania przyjmować wartości podane w przedmiarach, czy też wynikające z przekrojów poprzecznych bo istnieją rozbieżności?”

Odp. Podbudowę boisk wykonać zgodnie z załączonymi i poprawionymi rysunkami nr 3, nr 4 i nr 5 (poprawka dotyczy pierwszej warstwy podbudowy).

Ilości w przedmiarze robót ujęto poprawnie. Pozostają bez zmian, przyjąć je do kosztorysowania.

z up. WÓJTA
mgr Tomasz Suchoński
Sekretarz Gminy