



Drawsko Pom. 14 marca 2019r.

PSSE –NHK - 4100-11/2019

URZĄD GMINY  
WIERZCHOWO

14.03.2019

1252/2019

prydzmelono

Wójt Gminy Wierzchowo

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ  
LUDZI ZA MIESIĄC LUTY 2019 R.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 59)
- § 21 ust. 1 i ust. 8, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom.**

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez próbkobiorców PSSE w Drawsku Pom. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Drawsku Pom. przesyła w załączeniu sporządzoną okresową ocenę jakości wody za miesiąc luty 2019r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ  
LUDZI ZA MIESIĄC LUTY 2019 R.**

NAZWA WODOCIĄGU/ PUNKT POBRANIA PRÓBK	DATA POBRANIA PRÓBK	NR SPRAWOZDANIA	PRZEKROCZONE PARAMETRY	OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG Wierzchowo punkt pobrania- Wierzchowo SUW	22.02.2019	86484/19/SZC Kontrola wewnętrzna	Brak przekroczeń	PPIS w Drawsku Pom. stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu Wierzchowo

*niepodlega*

POLEKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



WODOCIĄG Świerczyna punkt pobrania- Świerczyna hydrofornia	22.02.2019r	86483/19/SZC Kontrola wewnętrzna	Mętność 2,18 NTU	Na podstawie sprawozdania z badań wody w ramach nadzoru przez PPIS w Drawsku Pom. stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. mętność. Wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorstwo prowadzi działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.
WODOCIĄG Nowe Laski punkt pobrania- Nowe Laski hydrofornia	22.02.2019r	86482/19/SZC Kontrola wewnętrzna	Brak przekroczeń	PPIS w Drawsku Pom. stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu Nowe Laski
WODOCIĄG Radomyśl punkt pobrania- Radomyśl SUW	22.02.2019r	86481/19/SZC Kontrola wewnętrzna	Brak przekroczeń	PPIS w Drawsku Pom. stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu Radomyśl

\* parametry grupy A zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

PO  
PAŃSTWOWEGO  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Drawsku Pomorskim  
*[Signature]*  
Alicja Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie(wersja elektroniczna )
- 2.aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE